

Institut für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung

53842 TROISDORF

INDUSTRIESTRASSE 19

FERNRUF 0 22 41/4 20 42

GÜTESCHUTZ ESTRICHE RAL-RG 818

PRÜFZEUGNIS NR. G 345/94

EINGEGANGEN

- 9. Jan 1995

Erl.

Antragsteller: Firma Estrich + Boden GmbH,
Industriestr. 38-44, 23843 Bad Oldesloe

Antrag vom: 08.12.1994 auf Prüfung von 3 Prismen 4 cm x 4 cm x 16 cm

Probeneingang: 12.12.1994

Herstellungsguppe 1): Zement-Estriche

Estrichbezeichnung 1): Zement-Estrich (Berolina M94 Schnellbinder) ZE 20, auf Dämmschicht

Baustelle 1): 5 RH. Lindenkamp, Bad Oldesloe

Datum der Probeentnahme 1): 22.11.1994

Prüfungsdurchführung: Die Untersuchungen erfolgten nach den „Güte- und Prüfbestimmungen für Estriche“ RAL-RG 818 unter Zugrundelegung der einschlägigen DIN-Normen und Prüfrichtlinien.
Die Probekörper lagerten im Institut bis zur Prüfung im Normalklima DIN 50014-20/65.

Prüfdatum: 20.12.1994

Prüfergebnisse:

Probe Nr.	Rohdichte kg/cm ³	Biegezugfestigkeit N/mm ²	Druckfestigkeit N/mm ²		Härte N/mm ²
1	2,10	6,0	34	33	
2	2,10	5,8	34	35	
3	2,10	6,1	35	34	
Mittelwerte	2,10	6,0	34		
Mindestanforderungen	Einzelwerte:		20		
	Mittelwert:	4	25		

Die Mindestanforderungen für die vorstehend bezeichnete Estrichart wurden gemäß
DIN 18 560 Teil 1 erreicht / nicht erreicht.

Bemerkungen:

53842 Troisdorf, den 02.01.1995

Institutsleiter
i.V. Dipl.-Ing. Müller



Sachbearbeiter

Urbanski

1) Angaben des Antragstellers

Das Prüfzeugnis darf nicht geändert und nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Institutes veröffentlicht werden; dies bezieht sich auch auf eine auszugsweise Veröffentlichung. Die geprüften Teile werden nicht aufbewahrt.